

**Contracte:** Subministrament, obra d'instal·lació i posada en funcionament de dos màquines de climatització al Mercat municipal

**Procediment:** Obert, oferta més avantatjosa econòmicament, diversos criteris d'adjudicació

**Convocatòria licitació:** BOP i Perfil del contactant de dates 02 de desembre 2015.

**Expedient:** 2196/2015

## **ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ D'AVALUACIÓ DE LES PROPOSICIONS.**

**Localitat i lloc:** Badia del Vallès, Sala de Plens

**Data:** 12 de gener de 2016

**Comença:** 12,00 hores

**Finalitza:** 12,15 hores

### **Mesa de Contractació.**

a) Presidència; Sr. Rafael Moya Camaron

b) Vocals:

- 1) Sra. Encarna Rodrigo Morales Regidora de Comerç, Ocupació i Promoció Econòmica.
- 2) Sr. Miguel Sánchez Laguna, funcionari, TAG, per delegació la secretaria municipal.
- 3) Sr. Raúl López Borrás, com a Interventor municipal.
- 4) Sra. Marta Vicens Núñez, com a Coordinadora de l'Àrea de Territori
- 5) Sr. Antonio Núñez Rodríguez, com a Tècnic responsable del contracte.

c) Secretària: Sra. Montserrat Serrano Oñate.

Assisteixen, com a convidats a la Mesa, el regidor del grup municipal AEB Sr. Álvaro Pacheco

Assisteixen per part de les empreses licitadores les persones següents;  
KLITEC, representada pel Sr. Jordi Vericat Vidal amb DNI, 46,732,687-E

### **Desenvolupament de la sessió.**

**1. Informació sobre les al·legacions presentades per l'empresa GEINSTAL, SL en data 8 de gener de 2016.**

L'objecte de les al·legacions és que a la fórmula que regula l'estalvi energètic hi han «errors en la definició de potència elèctrica de la màquina vella» i, en concret, afecta als valors següents:

- P'r: La potència elèctrica de la màquina vella no és 106 kW sinó 42,6 kWe, segons els documents oficials de la licitació, model de la màquina CIATESA, model IPC-450.



*- P/c: La potència elèctrica consumida de la màquina vella en mode calefacció no és 111 kW sinó 39,7 kWe, segons els documents oficials de la licitació, model de la màquina CIATESA, model IPC-450.*

S'argumenta, en síntesi, per l'empresa al·legant que:

- a) Van realitzar consultes prèvies a la presentació de la proposició amb el responsable tècnic municipal, que confirmaren els extrems anteriors i que fonamentaren la elecció de la màquina proposada.
- b) La incorrecta aplicació de valors incorrectes no defineix l'estalvi energètic de la nova màquina a instal·lar. No s'ajusta a la realitat i desvirtua totalment el criteri d'adjudicació del concurs, ja que no és el mateix Kw elèctrics que Kw tèrmics.

## **2. Informació sobre l'informe de valoració tècnica de les proposicions, emès pels serveis tècnics municipals en data 12 de gener de 2016.**

S'informa per la Mesa de Contractació que aquest informe ha estat emès sobre el conjunt de les proposicions presentades, en atenció allò disposats als plecs reguladors i les consultes i aclariments tècnics sol·licitats. Igualment, l'informe avalua i considera les al·legacions de l'empresa GEINSTAL, SL. A tal efecte, s'informa:

«a) Que efectivament hi ha un error material al valors de la fórmula de potència elèctrica frigorífica i calorífica vella al Plec, tal com es pot observar al catàleg del fabricant CIATESA, model IPC-450, essent aquests valors de 42,6 kW pel cas de la potencia frigorífica, i de 37 kW per a la potencia calorífica.

b) Que aquest error es va produir perquè els valors disposats al Plec de 106 kW i de 111 kW corresponien a la potència frigorífica i calorífica en placa d'identificació de característiques de la màquina vella, i no a al valor de la potència elèctrica consumida en mode refrigeració i en mode calefacció, respectivament.

c) Aquest error en la fórmula pot comportar (cas de no aplicar-se els valors reals expressats) que surtin resultats positius en casos d'ineficiència energètica, és a dir, en casos de no millorar-se l'estalvi energètic de la maquinària vella s'estarien puntuant, amb la desigualtat consegüent de tractament i puntuació de la resta de proposicions que sí presenten una eficiència energètica real.

Per aquestes raons, tècnicament es considera necessària la correcció d'aquests valors materials de transcripció de la fórmula, com a manera de preservar l'equitat i la igualtat de tractament als licitadors i de computar l'estalvi energètic o no real i vàlid de les màquines proposades. Es proposa així, que la Mesa de Contractació i l'òrgan de contractació esmenin aquest error material i s'atorguin les puntuacions definitives en aquest criteri amb els valors expressats al punt anterior.



Aquesta posició troba empara en allò disposat a l'article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, que disposa: «Las Administraciones públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos.»

Altrament com s'acredita després no s'altera el resultat del procediment, ja que l'oferta més avantatjosa resulta, sigui quin sigui el criteri aplicat, és la mateixa.»

### 3. Avaluació i resolució de la Mesa de Contractació.

Per tot quant s'ha dit, la Mesa de Contractació, decideix el següent:

Primer. Acceptar les alegacions interposades per l'empresa GEINSTAL, SL en el sentit i corregir els errors materials dels valors de de la fórmula de càlcul d'eficiència energètica de la màquina vella a substituir ( 42,6 kW pel cas de la potencia frigorífica, i de 37 kW per a la potencia calorífica) d'acord amb la motivació expressada de l'informe de l'enginyer municipal de data 12 de gener de 2016.

Segon. Que les puntuacions resultants, per ordre decreixent, de les proposicions presentades, d'acord amb l'informe tècnic, i allò disposat als plecs reguladors, són les següents:

Plica	Empresa	Proposició econòmica	Eficiència energètica	Pla de treball	Punts Totals	
1	GRUPO VIMAC	64,397,39€	60	30	10	100
2	LLONCH CLIMA	74,330,81€	51,98	20,92	10	82,90
3	S.A DE ELECTRIFICACIONES Y SUMINISTROS	74,297,01€	52,01	0	10	62,01
4	ACISA	66,543,39€	58,07	0	0	58,07
5	TRENASA	71,588,83€	53,97	0	10	63,97
6	INSTALACIONES CAMPOS	72,760,00€	53,10	0	0	53,10
7	KLITEC GLOBAL NET WORK.S.A	69,712,09€	55,43	22,51	10	87,94
8	GEINSTAL, Gestión integral de Instalaciones	71,112,59€	54,33	25,74	10	90,07

Tercer. Considerar com a oferta econòmica més avantatjosa la presentada per l'empresa .GRUPO VIMAC i elevar a l'òrgan de contractació proposta d'adjudicació conforme disposa a la clàusula onzena, apartat segon, i tretzena i concordants dels PCAP.



Ajuntament de

**Badia**  
del Vallès

Tercer. Publicar aquesta acta al tauler d'anuncis municipal i el perfil del contractant, als efectes expressats.

La presidència s'adreça al públic assistent per si volen fer alguna consideració, consulta, suggeriment o reclamació i es manifesta que no.

Finalment hi dóna l'acte per acabat a l'hora que s'indica a l'encapçalament i es signada aquesta per tots els assistents. En dono fe.

Els membres de la Mesa

Els assistents